



CITTA' DI AIROLA

Benevento

tel. 0823/711844

PEC: airola@pec.cstsannio.it



COMUNE DI ARPAIA

Benevento

tel.0823/950711

PEC: comune.arpaia@asmepec.it



COMUNE DI MOIANO

Benevento

tel. 0823/711750

PEC: comunedimoiano@pec.it

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Airola, Moiano ed Arpaia (BN)

Corso Matteotti, 6 – 82011 - Airola (BN) - 0823.711844 – 0823.711761

lavoripubbliciairola@pec.cstsannio.it

Prot. n. del 05.12.2017 Albo n. 6678 del 05.12.2017 Comune di MOIANO
Prot. n. del 05.12.2017 Albo n. ____ del 05.12.2017 CUC

**OGGETTO: “LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO COMUNALE DI MOIANO CAPOLUOGO E FRAZIONE LUZZANO” –
RISPOSTA ALLA FAQ**

FAQ :

visto quanto descritto alla voce n°106 del Computo metrico “Tubazione in polietilene PE100 ecc....” e quello riportato negli elaborati grafici “Tubazione in PE AD PN 16” diverso da quello riportato in Computo a mezzo della presente CHIEDE quali dei due deve essere preso in considerazione.

Restando in attesa di una vs cordiale risposta in merito porgo cordiali saluti.

Risposta alla FAQ

In risposta alla FAQ sopra riportata si precisa quanto segue:

- Negli elaborati grafici è stata inserita per mero errore materiale, una tipologia di tubazione “*tubazione in PE AD PN 16*” **non corretta**. Si precisa che la tipologia di tubazione da prendere in considerazione ai fini della redazione delle offerte migliorative è quella riportata nel computo metrico del progetto posto a base di gara, ovvero “*Tubazione in polietilene PE100*”.

Distinti Saluti.

IL RUP

f.to ing. Luigi FUSCO

IL RESPONSABILE C.U.C.

f.to ing. Abino RIVIEZZO